


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

Юридический адрес:
Спортивная, 5, Нефтегорск, Самарская обл., 446600
Телефон, факс: 8 846 70 21039/8 846 70 21807
ОКПО 81848048, ОГРН 1056316020155
ИНН/КПП 6316098875/637732005

АТТЕСТАТ
Аккредитации испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513557 от 20 сентября 2013 года
Действителен до 20.09.2018г.

Утверждаю
Руководитель ИЛЦ,
Главный врач Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в
Нефтегорском районе»
Н.И. Михайлова
«25» 10 2014 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №21/2014 - В
от « 22 » октября 2014 г.

Код № 21/1883.1.15.10.14.В.

1. Наименование образца (пробы): вода водопроводная.

2. Заказчик: ООО «Александровское».

2.1. Юридический адрес: Самарская область, Б.-Глушицкий район, с. Александровка,
ул. Центральная, 38-5.

3. Изготовитель: ООО «Александровское».

3.1. Юридический адрес*: Самарская область, Б.-Глушицкий район, с. Александровка,
ул. Центральная, 38-5.

3.2. Фактический адрес: Самарская область, Б.-Глушицкий район, с. Александровка,
ул. Центральная, 2-36.

дата изготовления: 15.10.2014г. время _____.

4. Дополнительные сведения: микробиологическое исследование.

5. Время* и дата отбора: 15.10.2014г время 09:30.

Ф.И.О., должность отобравшего (образец) пробу: директор Девяткин О.А.

Результат микробиологического исследования

Образец поступил 11 час. 00 мин., «15» октября 2014 года.

Код № 21/1883.1.15.10.14.В.

Регистрационный номер в журнале № 974 протокол испытаний № 974

Наименование образца (пробы): **Вода водопроводная**

Дата отбора «15» октября 2014 года

Дата посева «15» октября 2014 года


Определяемые показатели	Результаты исследований (ед. измерений)	Величина допустимого уровня (ед. измерений)	Н.Д. на методы исследований
ОМЧ	0 КОЕ/мл	Не более 50 КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100мл	Не допускаются в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100мл	Не допускаются в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Фельдшер-лаборант

 Г.Ю.Абузарова

Врач-бактериолог

 И.Г.Лагуткина
 Л.А.Шевченко

Врач по общей гигиене

 Б.М.Тишакова
Н.И.Фомин

Дата выдачи протокола « 20» октября 2014 года .

стр. № 2

Настоящие результаты лабораторных испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Результаты лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»

6. Результаты лабораторных исследований № 974 от «20 октября» 2014 г.

7. Заключение: на образец вода питьевая проба № 24/1883.7.15.10.14.13
от 20 октября 2014г. по микробиологическим показателям соответствует
(~~не соответствует~~) СанПиН 2.1.4.1074– 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене

Тимошенко
(подпись)

Е.М. Тишакова

Протокол составлен в 3 экземплярах

Общее количество страниц 3

Стр. 3