



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ"

Филиал "Самарагаз" Управление № 3 "Большая-Глушица межрайгаз"

446180, Самарская обл., с. Большая Глушица, ул. Дорожная, 12,

тел. 8 (84673) 2-15-03, e-mail: bglush@svgc.ru

19. 11 2015г.

№ 134/11/15.

На № 2488 от 17.11.2015г.

Главе Муниципального района
Большеглушицкий Самарской области
А.В. Грибеник

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального
строительства к газораспределительной сети

Наименование объекта: земельный участок для строительства гаража

Месторасположение объекта: Самарская область, Большеглушицкий район,
с. Большая Глушица, ул. Красноармейская, д. 72г

Источник газоснабжения: ГРС №99

Максимальный часовой расход газа 5 м³

Срок подключения объекта к газораспределительной сети: от одного года до четырех
лет в зависимости от условий договора о подключении¹.

Плата за подключение объекта к сети определяется на основании: постановления
правительства РФ №1314 от 30.12.2013г.

Срок действия – 3 года². (5 лет при комплексном освоении земельного участка в целях
жилищного строительства)

Главный инженер управления №3



Копко С.А.

Исполнитель: Шлейгель А.В.
т.8-846-73-2-11-72

¹ В соответствии с п. 34 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, в случае осуществления подключения к сети газоснабжения, принадлежащей лицу, которое не оказывает услуг по транспортировке газа (основному абоненту), необходимо предоставление согласия основного абонента на подключение

² В соответствии с п. 33 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, обязательства ООО «СВГК» по обеспечению подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения в соответствии с настоящими техническими условиями прекращаются в случае, если в течение одного года со дня получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится в ООО «СВГК» с заявкой на заключение договора о подключении.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
БОЛЬШЕГЛУШИЦКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**

446180 Самарская область
с.Большая Глушица
ул. Кировская, 3 т. 2-10-57
от 19 ноября 2015 года № 367

Главе муниципального района
Большеглушицкий
Самарской области
А.В.Грибеннику

Технические условия

МУП Большеглушицкого района Самарской области ПОЖКХ на Ваш запрос №2490 от 17.11.2015 г. извещает, что предприятие имеет возможность дать разрешение на подключение к питьевому водопроводу, вновь строящегося гаража, по адресу с. Большая Глушица ул. Красноармейская д.72г (кадастровый № земельного участка 63:14:0902031:386, при следующих условиях:

- 1.Прокладку водопровода осуществить от водопровода, проходящего по ул. Красноармейская , полиэтиленовой трубой $\Phi 25$ мм. (переход через проезжую часть осуществить методом прокола с установкой гильзы $\Phi 50$ мм.)
2. На месте врезки в действующий водопровод установить смотровой колодец с запорной арматурой.
3. Прокладку водопровода согласовать с заинтересованными организациями.
4. Перед началом работ подрядчик обязан согласовать работы с эксплуатирующей организацией водопровода (МУП ПОЖКХ).
5. На вводе водопровода в здания установить счетчики с фильтром и запорной арматурой. Установку счетчиков произвести согласно правил, указанных в паспорте счетчика.
- 6.Заключение договора на пользование питьевой водой и регистрация счетчика обязательна в МУП ПОЖКХ;
- 7.Началом пользования питьевой водой считать момент врезки в существующую сеть.
8. По окончании прокладки водопровода пригласить комиссию для приема в эксплуатацию.
- 9..Врезку в существующий водопровод производит МУП ПОЖКХ, после приемки подвода комиссией, стоимость подключения объекта к сети – 7385 (семь тысяч триста восемьдесят пять руб.)
- 10.Ответственность за благоустройство территории после прокладки водопровода несет владелец водопровода.
- 11 Схема прокладки водопровода будет предоставлена после уточнения площадки под строительство гаража.
12. Существующий водопровод – труба п/этиленовая $\Phi 40$ мм. Давление – $3,5 \text{ кг/см}^2$, загрузка – 90%.
13. Срок подключения подвода водопровода к гаражу 3 дня со дня оплаты .
14. Срок действия технических условий 3 года.
15. Инженерные коммуникации по теплоснабжению и водоотведения отсутствуют. При проектировании здания предусмотреть индивидуальное отопление и водоотведение.

Зам. директора
МУП ПОЖКХ:



В.Н. Игошев