

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Регистрационный номер в лаборатории: 184				
Запах при 20 °С	0	не более 2	балл	ГОСТ 3351-74
Цветность	1,42 ± 0,71	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	менее 0,1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
Привкус	0		балл	ГОСТ 3351-74

9. Санитарно-гигиеническое заключение:

по санитарно-гигиеническим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене

Т.И. Шенорова

Тишакова Е.М.

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 2 экземплярах

Лицо ответственное за оформление протокола: Ахмедзянова М.П.

Ахмедзянова М.П.