

Информация о несчастном случае со смертельным исходом

29.08.2019 завершено расследование несчастного случая, происшедшего 06.06.2019. На территории муниципального района Сызранский слесарь аварийно-восстановительных работ ООО «Управляющая компания «ПРОМКОМСТРОЙ» был обнаружен без признаков жизни в техническом колодце на территории очистных сооружений.

В августе 2019 года завершено расследование смертельного случая на производстве, произошедшего 06 июня 2019 года со слесарем АВР работником ООО «УК «ПромКомСтрой» (пгт. Междуреченск, Сызранский район, Самарская область), погибшего в результате острого отравления метаном при выполнении работ в техническом колодце.

В ходе расследования установлено следующее.

В организации не обеспечено функционирование системы управления охраной труда, не оценены профессиональные риски воздействия на работника опасных и вредных производственных факторов, не приняты меры по снижению уровней таких рисков.

В ООО «УК «ПромКомСтрой» не разработан перечень работ повышенной опасности, включающий работы в технических колодцах на территории очистных сооружений.

Установлено, что при выполнении работ работник не был одет в положенные средства индивидуальной защиты при выполнении им работ в техническом колодце. Также установлено, что работник был допущен к выполнению своей работы без прохождения обязательного периодического медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования.

Причинами несчастного случая явились:

Неприменение работником средств индивидуальной защиты вследствие неудовлетворительной организации производства работ, выразившейся в провидении работ с повышенной опасностью без прохождения обязательного периодического медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования, отсутствие контроля со стороны должностных лиц за состоянием условий труда и действиями работника на рабочем месте в течении рабочего дня.