Утверждаю:
Глава муниципального района
Большеглушицкий Самарской области

_____
В.А.Анцинов
«21» 03
2025 г.

П Л А Н

действий по ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального района Большеглушицкий Самарской области

РАЗДЕЛ I

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

а) Климат Большеглушицкого района характеризуется как умеренно-континентальный, с холодной морозной зимой и жарким летом.

По данным Большеглушицкой метеостанции средняя годовая температура равна + 8,5 ^{0} С, самым холодным месяцем является январь в среднем - 11,4 ^{0} С, а теплым – август + 24,2 ^{0} С. Продолжительность безморозного периода 122-128 дней.

Заморозки в воздухе в основном заканчиваются в третьей декаде мая, но в отдельные годы возможно заморозки в воздухе и на поверхности почвы в первой декаде июня небольшой интенсивности. Самое раннее начало заморозков осенью – 23 сентября, позднее – в первых числах октября.

По количеству осадков южная часть Большеглушицкого района относится к зоне слабого увлажнения. В северной части района, в среднем выпадает осадков – 270-300 мм., в том числе за холодный период 60-70 мм., за теплый 210-230 мм., в момент перехода средней суточной температуры воздуха через + 5^{0}С около 100-110 мм. Гидротермический коэффициент – 0,6.

Устойчивый снежный покров лежит в среднем с конца ноября до начала апреля. Относительная влажность воздуха в среднем - 69 %, минимальная - в мае - 58 %. Среднегодовая скорость ветра - 3,8 м/с, преобладающими ветрами в холодное время являются восточные, юго-восточные, южные и юго-западные, в летний период – северные, северо-западные и западные

б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающие объекты и тепловые сети обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в ноябре, феврале, выпадением большого количества снега во второй половине декабря, первой половине марта, понижением температуры наружного воздуха ниже -25 ^{o}С в январе и феврале.

1.2. Административное деление, население и населенные пункты муниципального района Большеглушицкий Самарской области

В состав муниципального района входят:

сельские поселения - 8;

сельские населенные пункты - 32.

Административный центр муниципального района с. Большая Глушица расположен в центральной части района в 110 км. от областного центра г. Самары.

Территория, административно-территориальное деление муниципального района Большеглушицкий Самарской области

Муниципальные образования	Площадь территории, тыс. км^2	Численность населения, тыс. человек	Плотность населения, человек на 1 км^2
Всего по району	2,541	17,9	**7,8**
Сельские поселения			
Александровка	0,304	1,2	4,9
Большая Глушица	0,608	9,08	16
Большая Дергуновка	0,153	0,33	4,8
Малая Глушица	0,188	0,66	7,1
Мокша	0,246	0,71	4,1
Новопавловка	0,196	1,34	8,4
Фрунзенское	0,430	2,10	5,1
Южный	0,416	1,5	3,9

Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

Муниципальные образования	Число потребителей тепловой энергии (строений)	Число теплоснабжающих объектов (котельных	Потребляемое горючее		Протяженность тепловых сетей (км)
			Газ/мазут	Уголь/дрова	
Всего по району	**184**	**38**			**71,8**
сельское поселение Александровка	19	7	газ	-	1,4
сельское поселение Большая Глушица	121	19	газ	-	54,48
сельское поселение Большая Дергуновка	1	-	газ	-	-
сельское поселение Малая Глушица	6	3	газ	-	0,76
сельское поселение Мокша	3	2	газ	-	0,16
сельское поселение Новопавловка	5	1	газ	-	1,5
сельское поселение Фрунзенское	15	2	газ	-	8
сельское поселение Южный	14	4	газ	-	5,5

Источники топлива

Потребности в топливе удовлетворяются за счет поставки природного газа.

Поставщик топлива ООО «Газпром межрегионгаз Самара». Топливо доставляется магистральным трубопроводам.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

Вид аварии	Причина возникновения аварии	Масштаб аварии и последствия	Уровень реагирования	Примечание
Остановка котельной	Прекращение подачи электроэнергии	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей	Местный	
Остановка котельной	Прекращение подачи топлива	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах.	Объектовый	
Порыв тепловых сетей	Предельный износ сетей, гидродинамические удары	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей	Объектовый	

Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить

перебои в подаче электроэнергии;

износ оборудования;

неблагоприятные погодно-климатические явления;

человеческий фактор.

РАЗДЕЛ II

Организация работ

1.2. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне – единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований;

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

1.3. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство 1 диспетчерами, 16 операторами котельных, 6 аварийными расчетами. Состав рабочих смен приведен в таблице.

Муниципальные образования	Число диспетчеров оперативных служб объектов ЖКХ	Число операторов (кочегаров) котельных	Состав аварийных расчетов		Время готовности к работам по ликвидации аварии
			Специалисты (человек)	Техника (единиц)	
Всего по району	1	16	6	3	45 мин.
МУП ПОЖКХ – с.п. Большая Глушица с.п.Фрунзенское с.п.Малая Глушица с.п.Большая Дергуновка с.п.Александровка с.п.Южное	1	16	6	3	-

При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов в муниципальном районе

Большеглушицкий создана группировка сил и средств в количестве 9 человек и 6 единиц специальной техники.

Расчет сил и средств для устранения аварий на объектах теплоснабжения муниципального образования приведен в таблице (приложение № 2).

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:

резервы финансовых и материальных ресурсов администрации Большеглушицкого муниципального района;

резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. Аварийный запас материальных ресурсов приведен в таблице (приложение № 3)

2.2. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию муниципального образования через ЕДДС.

О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает первому заместителю главы

администрации муниципального образования, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

2.3. На территории Большеглушицкого района Самарской области количество аварий, инцидентов и отклонений в три последних ОЗП-отсутствовали.

П О Р Я Д О К

действий звена Большеглушицкого муниципального района территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

№ п\п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4
	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения		
1.	При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения.	Немедленно	Дежурно-диспетчерские службы: МУП ПОЖКХ; АО «ССК»; ОАО МРСК-Волги; ООО СВГК; администрации сельских поселений.

2.	При поступлении сигнала в ЕДДС МО об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до оперативного дежурного ОД ГУСО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», ЦУКС г.Самара, оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ МО (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей)	Немедленно Ч + 1ч.30мин.	Оперативный дежурный ЕДДС м.р. Большеглушицкий, Глава администрации муниципального района Большеглушицкий, председатель КЧС муниципального района Большеглушицкий.
3.	Доведение информации об аварийной ситуации до дежурного ООО «СамРЭК-Эксплуатация»	Немедленно	Оперативный дежурный ЕДДС м.р. Большеглушицкий
4.	Представление в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области» доклада по форме 1/ЧС.	Ч + 1ч.30мин.	Старший оперативный дежурный ЕДДС м.р. Большеглушицкий.
5.	Проведение заседания КЧС и ОПБ м. р. Большеглушицкий и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе районного звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей)	Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин).	Председатель КЧС и ОПБ муниципального района Большеглушицкий главный специалист по делам ГО и ЧС
6.	Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ МО	Ч+2ч. 30 мин.	Глава администрации муниципального района Большеглушицкий
7.	Уточнение (при необходимости): пунктов приема эвакуируемого населения;	Ч + 2ч.30 мин.	Эвакуационная комиссия

	планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых		муниципального района Большеглушицкий
8.	Перевод дежурно-диспетчерских служб в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы администрации МО). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости)	Ч+2ч.30 мин.	Председатель КЧС и ОПБ муниципального района Большеглушицкий
9.	Задействование сил и средств МО для предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооружений	Ч+2ч. 30 мин.	По решению КЧС и ОПБ муниципального района Большеглушицкий
10.	Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы администрации МО). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС.	Ч+(2ч. 00 мин - -3 час.00мин).	Оперативный штаб КЧС и ОПБ муниципального района Большеглушицкий
11. .	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению главы администрации МО).	Ч+3ч.00мин.	Оперативный штаб КЧС и ОПБ муниципального района Большеглушицкий
12.	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.	Ч+3ч. 00 мин.	Оперативный штаб КЧС и ОПБ муниципального района Большеглушицкий

13.	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)	Ч+3ч. 00 мин.	Оперативный дежурный ЕДДС, МО МВД России «Большеглушицкий» (по согласованию)
14. .	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО.	Ч+3ч.00мин.	Оперативный штаб КЧС и ОПБ муниципального района Большеглушицкий
15.	Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. Представление информации ОД (пом. ОД) ГУ МЧС России по Самарской области.	Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа (в последующие сутки).	Оперативный дежурный ЕДДС муниципального района Большеглушицкий
16.	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО.	В ходе ликвидации аварии.	Оперативный штаб КЧС и ОПБ муниципального района Большеглушицкий
17.	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.	Ч+3 ч 00 мин.	МО МВД России «Большеглушицкий»
18.	Доведение информации до ОД (пом. ОД) ГУ МЧС России по Самарской области о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств.	Ч + 3ч.00 мин.	Оперативный штаб КЧС и ОПБ муниципального района Большеглушицкий

19.	Доклад об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения председателю Правительственной комиссии Самарской области по ликвидации ЧС и ОПБ (при необходимости).	Ч+3час.20ми.	Глава администрации муниципального района Большеглушицкий
20.	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения	По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ муниципального района Большеглушицкий	Администрации муниципальных образований и сельских поселений

По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации)

21.	Представление докладов в ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области по формам 2/ЧС, 3/ЧС, 4/ЧС.	Ч+24ч. 00 мин.	Оперативный штаб КЧС и ОПБ муниципального района Большеглушицкий
22.	Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ муниципального района Большеглушицкий о переводе районного звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ	Ч+24час.00 мин-	Председатель КЧС и ОПБ муниципального района Большеглушицкий
23.	Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС.	По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ	МУП ПОЖКХ Отдел по району ФБУЗ «ЦгиЭ по СО» ГБУ СО «Б-Глушицкая райСББЖ»

		муниципального района Большеглушицкий	Станция защиты растений ТУЭС МО МВД «Большеглушицкий» АО «Большеглушицремтехсервис» РайПО ПК «Транспортник» ПСЧ № 132 ООО ДЭП № 291 ЦДНГ ЗАО «Самара - Нафта» администрации муниципальных образований городского и сельских поселений
24.	Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга.	Через каждые 2 часа.	Оперативный штаб при КЧС и ОПБ муниципального района Большеглушицкий
25.	Доклад в оперативный штаб при Правительственной комиссии Самарской области по ликвидации ЧС и ОПБ о завершении работ по ликвидации ЧС.	По завершении работ по ликвидации ЧС.	Председатель комиссии по ЧС и ОПБ муниципального района Большеглушицкий
26.	Подготовка проекта распоряжения о переводе районного звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения.	Секретарь КЧС и ОПБ муниципального района Большеглушицкий
27.	Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	По завершении работ по ликвидации ЧС.	Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ

28.	Подготовка и представление доклада в Правительство Самарской области о завершении работ по ликвидации ЧС.	По завершении работ по ликвидации ЧС.	Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ
29.	Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС.	В течение месяца после ликвидации ЧС.	Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ
30.	Средне-Поволжское управление Ростехнадзора по Самарской области	немедленно	тел. 846 971 03 57

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Плану действий по ликвидации последствий
аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального
района Большеглушицкий
Самарской области

Теплоснабжающие и теплосетевые организации муниципального района Большеглушицкий Самарской области

№ п/п	Наименование предприятия	Юридический адрес, т/ф	Ф.И.О. руководителя	ИНН/КПП	ОГРН	Вид деятельности	Какие сельские поселения обслуживает ОКК:
1	МУП Большеглушицкого района Самарской области ПОЖКХ	446180, Самарская область, с. Большая Глушица, ул. Кировская,3. т/ф: 8467321057 8-9276518620	Директор: Игошев Владимир Николаевич	6364000199 / 636401001	1026303462437	Водоснабжение, теплоснабжение, содержание и текущий ремонт жилого фонда, вывоз ЖБО (откачка), вывоз ТБО.	Сельское поселение Большая Глушица,Александровка,Мокша,Фрунзенское,Южное, Новопавловка,пос.Кобзевка,Большая Дергуновка, Малая Глушица
6	ООО «Коммунальные технологии»	446180, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Чапаевская, 94 В Тел. 8-9277495680; (84673)22730.	Директор: Теймуразов Михаил Владимирович	6375001596/ 637501001	1136375000178	Теплоснабжение	Большая Глушица (ЦРБ)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Плану действий по ликвидации последствий
аварийных ситуаций на системах теплоснабжения
муниципального района Большеглушицкий
Самарской области

Перечень

сил и средств постоянной готовности муниципального уровня функциональной и территориальной подсистемы Самарской области РСЧС муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальный район Большеглушицкий – код (846-73), Самарская обл., с. Большая Глушица, ул. Гагарина, 91, тел. 2-16-33, 2-13-02; главный специалист по делам ГО и ЧС - 2-17-77; ДДС-01 – 2-15-83, 01, ЕДДС района – 2-17-77

№	Полное наименование министерства, ведомства, организации, аварийно – спасательного формирования (указать подчиненные подразделения, которые привлекаются на ЧС)	Место дислокации (почтовый адрес, ФИО руководителя, телефон руководителя и дежурного АСФ), зона ответственности (выезда на ЧС)	Общая численность формирования / из них постоянной готовности (чел.). Время готовности подразделения к выполн. АСДНР Ч+	Оснащение (наименов. и кол-во техники)	Функции, выполняемые подразделением, АСФ, виды АСР на которые имеется аттестация	Порядок привлечения к спасательным и другим неотложным работам в интересах ТП РСЧС	Ближайший аэропорт, ж/д станция, расстояние, время в пути	Ведомственная принадлежность (указать министерство, ведомость, вышестоящую организацию)	Дата аттестации (основание, свидетельство, регистрация №)
1	Бригада скорой помощи	446180 с. Б. Глушица, ул. Зеленая -12 Гл. врач – Каримов Руслан Рахимжанович – т. 8(84673)2-19-90 Дежурный тел. 03 Зона ответственности	6/3, Время готовности Ч+20 мин.	УАЗ – 2 ед.	Первая мед. помощь, транспортировка тяжелобольных	По решению районной КЧСиПБ	Аэропорт в п. Курумоч – 160 км, Ж/д станция г. Самара –	ЦМРБ	

		– м.р. Большеглушицкий					106 км		
2	противопожарная команда	446180 с. Б. Глушица, ул. Кировская-23 Рук. – Нечаев Эдуард Анатольевич т. 8(84673)2-17-01 Дежурный тел. 01, 8(84673)2-15-83 Зона ответственности – м.р. Большеглушицкий	35/6, Время готовности Ч+20 мин.	Автоцистерна ЗИЛ – 4 ед.	Ликвидация пожаров	По решению районной КЧСиПБ	Аэропорт в п. Курумоч – 160 км, Ж/д станция г. Самара – 106 км	ПСЧ№132	
3	Аварийная бригада по эл.сетям	446180 с. Б.Глушица, ул. Бакинская-13 Рук. Смирнов А.Н. – т. 8(84673)2-18-80, Дежурный тел. 8(84673)2-18-09 Зона ответственности – м.р. Большеглушицкий	3/3, Время готовности Ч+20 мин.	ГАЗ-66 – 1 ед.	Ликвидация аварии	По решению районной КЧСиПБ	Аэропорт в п. Курумоч – 160 км, Ж/д станция г. Самара – 106 км	ОАО «МРСК-Волги»	
4	Аварийная бригада по эл. сетям - Б - Глушицкий участок ЗАО «ССК»	446180 С. Большая Глушица, ул. Чапаевская,100, Рук. Сорокин А.А. - т.8(84673)2-25-50 Дежурный тел. 8(84673)2-12-73 Зона ответственности – м.р. Большеглушицкий	9/4, Время готовности Ч+20 мин.	УАЗ – 2; БМ-205Д (МТЗ) -1.	Ликвидация аварии	По решению районной КЧСиПБ	Аэропорт в п. Курумоч – 160 км, Ж/д станция г. Самара – 106 км	Б - Глушицкий участок АО «ССК»	
5	Аварийная бригада по водотеплоснабжению – ПОЖКХ	446180 с. Б.Глушица, ул. Кировская-3 Рук. Игошев Владимир Николаевич т. 8(84673)2-10-57, Дежурный тел. 8(84673)2-24-80,	7, Время готовности Ч+1 час	кран “МАЗ” - 1, бульдозер - 2, ассенизатор - 2,	Ликвидация аварии	По решению районной КЧСиПБ	Аэропорт в п. Курумоч – 160 км, Ж/д станция г. Самара –	МУП ПОЖКХ	

		8(84673)2-22-08 Зона ответственности – м.р. Большеглушицкий		экскаватор - 2			106 км		
6	Аварийная бригада по газу	446180 с. Б.Глушица, ул. Дорожная-12 Рук. Кохниченко Сергей Владимирович тел. 8(84673)2-15-03, Дежурный т. 04, 8(84673)2-12-63 Зона ответственности – м.р. Большеглушицкий	13/5, Время готовности Ч+20 мин.	ГАЗ-3309 – 1 ед., УАЗ-1 ед.	Ликвидация аварии	По решению районной КЧСиПБ	Аэропорт в п. Курумоч – 160 км, Ж/д станция г. Самара – 106 км	ООО СВГК	
7	Служба охраны общественного порядка	446180 с. Большая Глушица, ул. Советская-15, Рук. Яковлев Юрий Александрович тел. 8(84673)2-12-43, Дежурный тел. 02, 8(84673)2-12-04, Зона ответственности – м.р. Большеглушицкий	22/6, Время готовности Ч+20 мин.	ВАЗ – 2, УАЗ - 3	Охрана общественного порядка	По решению районной КЧСиПБ	Аэропорт в п. Курумоч – 160 км, Ж/д станция г. Самара – 106 км	МО МВД России «Большеглушицкий»	

Всего специалистов, техники в формированиях района		
Специалистов	95/27	
Автомобильной техники	12	
Специальной техники	15	
Специального оборудования	1	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Плану действий по ликвидации
последствий аварийных ситуаций на
системах теплоснабжения
муниципального района
Большеглушицкий Самарской области

Номенклатура и объем
аварийного запаса материально- технических ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах теплоснабжения муниципального района Большеглушицкий Самарской области

Наименование материально-технических ресурсов	Единица измерения	Количество	Место хранения
1	2	3	4
Трубы стальные	т	0,8	склад МУП Большеглушицкого района Самарской области ПОЖКХ
Задвижки и затворы из серого чугуна	штук	7	склад МУП Большеглушицкого района Самарской области ПОЖКХ
Задвижки и затворы стальные	штук	5	склад МУП Большеглушицкого района Самарской области ПОЖКХ
Электроды сварочные	кг	15	склад МУП Большеглушицкого района Самарской области ПОЖКХ
Трубы стальные	т	0,8	склад ООО «Коммунальные технологии»
Задвижки и затворы из серого чугуна	штук	6	склад ООО «Коммунальные технологии»
Задвижки и затворы стальные	штук	2	склад ООО «Коммунальные технологии»
Электроды сварочные	кг	10	склад ООО «Коммунальные технологии»